

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AR0012

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Beck Sensortechnik GmbH Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Vertreiber <i>distributor</i>	Beck Sensortechnik GmbH Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckwächter für Gas
Modell <i>model</i>	901.6... Prescal; 901.11
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20-00127-AB02-036 vom 17.06.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.09.2028 / 22-0031-GEU

7028E-04-A-DE

04.02.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
901.61 Prescal	Einstellbereich: 5...20 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
901.62 Prescal	Einstellbereich: 10...50 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
901.63 Prescal	Einstellbereich: 25...100 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
901.64 Prescal	Einstellbereich: 50...250 mbar max. Betriebsdruck: 1,0 bar	
901.65 Prescal	Einstellbereich: 200...500 mbar max. Betriebsdruck: 1,0 bar	
901.11	Einstellbereich: 5...500 mbar max. Betriebsdruck: 0,5/1,0 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
901.11	Schaltpunkt fest eingestellt ab Werk
901.6...	Schaltpunkt einstellbar

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>
Klasse: PSD-M Umgebungstemperaturbereich: 0...+85 °C (Lagertemperaturbereich: -20...+85 °C)

CE 0085



CERT

EU type examination certificate
EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AR0012

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Beck Sensortechnik GmbH Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Distributor <i>Vertreiber</i>	Beck Sensortechnik GmbH Ferdinand-Steinbeis-Straße 4, D-71144 Steinenbronn
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Manostat for gas, air and flue gas (4107)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure sensing device
Model <i>Modell</i>	901.6... Prescal; 901.11
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 20-00127-AB02-036 from 17.06.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / AZ</i>	07.09.2028 / 22-0031-GEU

7028-04-A-DE



04.02.2022 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
901.61 Prescal	set range: 5...20 mbar max. operating pressure: 0,5 bar	
901.62 Prescal	set range: 10...50 mbar max. operating pressure: 0,5 bar	
901.63 Prescal	set range: 25...100 mbar max. operating pressure: 0,5 bar	
901.64 Prescal	set range: 50...250 mbar max. operating pressure: 1,0 bar	
901.65 Prescal	set range: 200...500 mbar max. operating pressure: 1,0 bar	
901.11	set range: 5...500 mbar max. operating pressure: 0,5/1,0 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
901.11	switchpoint fixed by manufacturer
901.6...	switchpoint adjustable

Hints of Utilization /Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>
class: PSD-M permitted range of ambient temperature: 0...+85 °C (storage temperature range: -20...+85 °C)